

Vervanging motordeel Boxstream




U heeft een motordeel ontvangen voor Uw Boxstream woonhuisventilator.

Deze ziet er op het eerste gezicht anders uit.

oud



nieuw




Nadat u de stekker uit het stopcontact heeft verwijderd klikt u het motordeel met een platte schroevendraaier op de aangegeven plaatsen.

Hierdoor komt de gehele motorplaat los. U kunt deze dan in zijn geheel uitnemen.




Het nieuwe motordeel klikt u op dezelfde manier terug.

Nu kunt u de onderstaande aansluitprocedure volgen:




Nu zet u de dipswitch (zie afbeelding) alleen 3, 4 en 5 op "on" en de rest op "off"



Kijk op het typeplaatje van het oude motordeel om te bepalen welke u heeft


Wanneer u type I+ heeft kunt u deze bladzijde volgen.

Voor type RF+/II zie ommezijde




Bij type I+ is de hoofdbediening aangesloten door middel van drie draden. Deze dienen in dezelfde volgorde aangesloten te worden.

Echter niet van boven naar onder maar van links naar rechts.



De hoofdbediening zal nu weer volledig werken. U kunt dit testen door de bediening op MAX te zetten.


Eventuele afstandsbedieningen worden binnen tien minuten aangemeld op de volgende manier:




De bediening links meldt u aan door de 1 en het klokje gelijktijdig ingedrukt te houden. De bediening rechts door eerst de - en daarbij de + ingedrukt te houden. Wanneer er een signaaltje gaat lopen kunt u de knoppen loslaten en zal de bediening zich zelf verder aanmelden. U kunt dit testen door of 3 of MAX in te drukken.




Aanmelden Boxstream RF+ /II



U dient de ontvanger van de oude op de nieuwe printplaat over te zetten. Deze verwijdt u door hem naar boven te schuiven uit het zwarte blokje. Zorg er wel voor dat de stekker te allen tijden uit het stopcontact gehaald is.



U monteert nu de ontvanger op de nieuwe printplaat door de printplaat "los" te klikken. Daarna kunt U de ontvanger in het zwarte blokje schuiven. (zie afbeelding) Hierna plaatst u de printplaat weer terug. Na het terugplaatsen van de stekker kunt U eerst de hoofdbediening aanmelden.



De hoofdbediening RF+ meldt u aan door eerst  in te drukken.

Deze houdt u vast en drukt dan  er bij.

Houdt dit vast tot er een signaal gaat lopen, wanneer de led's vijf keer oplichten is de bediening aangemeld.



De hoofdbediening II meldt u aan door eerst de - in te drukken en dan de + er bij. Houdt deze samen ingedrukt tot er een zoeksignaal gaat lopen.

Wanneer het zoeksignaal stopt en er zichtbaar wordt in welke stand het systeem staat is de bediening aangemeld.

Voor het opnieuw aanmelden van de keuken/badkamerbediening kunt u de voorzijde raadplegen.

* Op het Boxstream ventilatordeel geldt een garantie van vijf jaar. Is het ventilatordeel defect geraakt door een oorzaak buiten onze garantievoorwaarden, volgt er een factuur. De eerste zes cijfers van het omcirkelde getal links, bepalen de productiedatum van uw ventilatordeel (jj-mm-dd).



BUVA
Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
0180-697500
www.buva.nl
info@buva.nl

BUVA