

# Aansluitprocedure BoxStream CO<sub>2</sub>

## Installatie BoxStream CO<sub>2</sub> woonhuisventilator

1. Monteer de BoxStream CO<sub>2</sub> woonhuisventilator aan de wand of het plafond.
2. Sluit het kanaalwerk aan op de woonhuisventilator. Gebruik tenminste 0,5 mtr akoestisch flexibele slang per aansluiting op de aanzuig- en de perszijde.
3. Verwijder de gebruikershandleiding.
4. Draai de deksel zo dat de sparing in de deksel op de plaats van de borglip (binnenwerk woonhuisventilator) zit.
5. Lift de deksel op.
6. Controleer of DIP-switch 5 op ON en 6 op OFF staat. DIP-switches 1 en 2 zijn niet van toepassing. Met behulp van DIP-switch 3 en 4 kan de capaciteit ingesteld worden.
7. Controleer of zorg dat de antenne op de RF communicatieprint een cirkel vormt.
8. Plaats de deksel op de woonhuisventilator en plaats de gebruikershandleiding terug.




BoxStream CO<sub>2</sub> woonhuisventilator




Antenne communicatieprint



DIP-switches



Borglip




## Installatie BoxStream CO<sub>2</sub> hoofd- of slaapkamerbediening

1. Sluit fase en nul spanningsloos aan op de aansluitklemmen van het meegeleverde zenderdeel (de opbouwdoos).
2. Bevestig de opbouwdoos op de wandcontactdoos.
3. Klik het meetdeel (bedieningspaneel) op de opbouwdoos. Zorg ervoor dat de pinnetjes van de opbouwdoos in de gaatjes van de connector schuiven en niet verbuigen.
4. Sluit de spanning aan op de BoxStream CO<sub>2</sub> hoofd- of slaapkamerbediening.
5. Herhaal stap 1 t/m 5 voor het aansluiten van niet aangemelde hoofd- of slaapkamerbediening.



Hoofdbediening



Achterzijde opbouwdoos



Zenderdeel



Sensordeel



# Aansluitprocedure BoxStream CO<sub>2</sub>

## Aanmelden BoxStream CO<sub>2</sub> hoofd- of slaapkamerbediening:

1. Trek de stekker van de BoxStream CO<sub>2</sub> woonhuisventilator uit de wandcontactdoos en stop deze er na minimaal 5 seconden weer in.
2. Zet de spanning (of onderbreek +/- 5 sec. spanning) op de BoxStream CO<sub>2</sub> hoofdbediening.
3. Meld de hoofdbediening aan door minimaal 7 seconden de aanmeldknop ingedrukt te houden. Bij de slaapkamerbediening dient de aanmeldknop met een staafje (bijv. een paperclip) ingedrukt te worden. De rode LED gaat knipperen als signaal dat de bediening contact zoekt met de woonhuisventilator. Op het moment dat de hoofdbediening aangemeld is, stopt het knippersignaal en geeft de bediening aan in welke stand het systeem ventileert.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 voor het aanmelden van een volgende bediening.



Slaapkamerbediening

## Meldingscodes BoxStream CO<sub>2</sub> hoofd- of slaapkamerbediening:

Het knipperen van de rode LED op de hoofd- of slaapkamerbediening: de bediening kan geen contact maken met de woonhuisventilator.

1. Controleer of de antenne op de woonhuisventilator een cirkel vormt. Indien dit niet het geval is, wordt het bereik van de antenne sterk beperkt.
2. Hoofd- of slaapkamerbediening of woonhuisventilator is mogelijk niet correct aangesloten. Controleer of er spanning op de woonhuisventilator staat.
3. De hoofd- of slaapkamerbediening is niet goed aangemeld. Meld de bediening opnieuw aan volgens bovenstaande procedure.
4. De afstand tussen de hoofd- of slaapkamerbediening en de woonhuisventilator is te groot. Plaats de hoofd- of slaapkamerbediening dichterbij.



Aanmeldknop slaapkamerbediening

Aanmeldknop hoofdbediening



## Installatie BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening:


1. Verwijder achterplaat.
2. Plaats batterij.
3. Bevestig achterplaat op de keuken-/badkamerbediening.



Achterplaat

## Aanmelden BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening:

1. Trek de stekker van de BoxStream CO<sub>2</sub> woonhuisventilator uit de wandcontactdoos en stop deze er na minimaal 5 seconden weer in.
2. Meld de keuken-/badkamerbediening aan door  en  tegelijk in te drukken en ingedrukt te houden, totdat de beide indicatoren eerst rood en daarna groen oplichten. De BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening is nu verbonden met het ventilatiesysteem.
3. Controleer of de hoofdbediening reageert op signaal keuken-/badkamerbediening.



Batterij verwijderen

## Meldingscodes BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening:

De LED's in de knoppen dienen tevens als storingsindicatie.

### De beide rode LED's lichten gedurende 1 seconde op.

Er is geen verbinding tussen de BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening en de woonhuisventilator. Wanneer het probleem aanhoudt, dient de batterij te worden vervangen.

### De rode LED's knipperen afwisselend.

De poging om een draadloze verbinding te maken met de ventilatie-unit is mislukt. De ventilatie-unit staat niet in programmeerstand, of de afstand tussen de ventilatie-unit en de BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening is te groot. Herhaal stap 1 en 2 om opnieuw verbinding tot stand te brengen. Wanneer de storing zich herhaald voordoet, dient een andere plaats voor de BoxStream CO<sub>2</sub> keuken-/badkamerbediening te worden gekozen.



Batterij plaatsen

# BUVA